

Au Conseil communal de et à Château-d'Oex,

Rapport du préavis No 7/2020

Demande de crédit pour le remplacement du collecteur d'eaux usées dans le secteur des Moulins.

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

La Commission chargée d'étudier le préavis cité en titre s'est réunie le mardi 9 juin 2020 dans la salle du conseil communal à 20h30.

Elle était composée de M. Colin Rossier 1^{er} membre, de messieurs Jean-Philippe Blum remplaçant de David Clément, Edwin Oehrli et Frédéric Combremont, rapporteur.

Un absent non-excuse M. Carlos Almeida.

La municipale Mme Nicole Schnegg était présente, ainsi que M. Roland Oguey, Chef du service des travaux.

En lien avec le préavis N°6/2020 M. Roland Oguey, Chef du service des travaux, a pu nous expliquer la nécessité et l'intérêt d'effectuer ces travaux en même temps.

En effet, le collecteur des eaux usées qui longe La Torneresse dans le secteur des Moulins est dans un état de dégradation très important (écrasé, ovalisé) et des fissures se sont créées. Par conséquent, en cas de montée des eaux de La Torneresse, une quantité importante d'eau claire s'infiltré dans le réseau des EU.

Ces eaux claires qui deviennent EU sont pompées et traitées inutilement avant de retourner dans la Sarine, ce qui n'a aucun sens logique.

Suite à une brève discussion entre les participants, nous retenons les points suivants :

- Les coûts des travaux sont des coûts réels basés sur le marché actuel.
- Les travaux ont été mis à l'enquête en même temps que le préavis N°6/2020.
- Comme pour le préavis N°6/2020, l'appel d'offre se fera dès la décision du conseil communal.
- Il est logique de profiter des travaux du préavis N°6/2020, pour effectuer l'entretien du collecteur d'eaux usées.
- Les travaux devraient être effectués par la même entreprise pour le préavis N°6/2020 et N°7/2020, en tout cas à partir du pont de la route cantonale (les travaux effectués dans le ruisseau de La Torneresse).

En conclusion, au vu de l'importance de remplacer le collecteur des eaux usées et à l'opportunité d'effectuer cela en même temps que les travaux du préavis N°6/2020, c'est à l'unanimité que la Commission propose au Conseil Communal de Château-d'Oex d'accepter le préavis N° 7/2020 tel que présenté.

Le rapporteur, Frédéric Combremont.